



Installationsguide

Kamstrup Omnipower 3-fas elmätare wM-bus

Aktivering av radio funktionen:

Radio är aktiverad vi leverans. Den är däremot krypterad så en krypteringsnyckel behövs och kan laddas ned från My kamstrup. Det gör supporten på Infometric vid driftsättning och behöver då sekundär id:et för att knyta rätt nyckel till rätt mätare.

Sekundär id (åtta siffror):

Sekundär id:et åtta siffror står till vänster om streckkod på framsidan av mätaren.

Hur mätaren ska kopplas in:

Ta bort skyddskåpan och koppla in ledarna och nollan enligt schemat på mätarens framsida.

Om intern antenn ska användas koppla inte en någon extern antenn alls. Om extern antenn ska användas koppla in en antenn med CRC9 kontakt.

